



theLeda B Motion Module WH 9070760
theLeda B Motion Module BK 9070761

theLeda B Motion Module RC WH 9070800
theLeda B Motion Module RC BK 9070801
theLeda B Remote Control 9070802

Hotline Theben:

+49 7474 692-369

theben

⚡ WARNING (DE)
 Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!

- Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!
- Vor Montage / Demontage Netzspannung freischalten!

⚡ WARNING (EN)
 Danger of death through electric shock or fire!

- Installation should only be carried out by professional electrician!
- Disconnect the mains power supply prior to installation and / or disassembly!

⚡ AVERTISSEMENT (FR)
 Danger de mort, risque d'électrocution et d'incendie!

- Le montage doit être effectué exclusivement par un électricien spécialisé!
- Désactiver la tension réseau avant le montage / le démontage !

⚡ AVVERTIMENTO (IT)
 Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!

- Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da parte di un elettroinstallatore specializzato!
- Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la tensione di rete!

⚡ ADVERTENCIA (ES)
 ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica o incendio!

- ¡El montaje debe ser llevado a cabo exclusivamente por un electricista profesional!
- ¡Desconecte la tensión de red, antes de proceder al montaje o desmontaje!

⚡ ATENÇÃO (PT)
 Perigo de morte por choque eléctrico ou incêndio!

- A montagem deve ser efectuada apenas por um electricista especializado!
- Antes da montagem / desmontagem activar a tensão de rede!

Allgemeine Infos

- Der Bewegungsmelder entspricht EN 60669-2-1 bei bestimmungsgemäßer Montage
- Bewegungsmelder nur in Verbindung mit der theLeda B-Reihe verwenden
- Die Bewegungsmelder 9070800/9070801 können über die Fernbedienung 9070802 übersteuert werden
- Entsorgung
Bewegungsmelder umweltgerecht entsorgen (Elektronikschrott)

General information

- The motion detector conforms to EN 60669-2-1 with designated installation
- Use motion detector only together with theLeda B series
- Motion detectors 9070800/9070801 can be overridden via remote control 9070802
- Disposal
Dispose of the motion detector in an environmentally sound manner (electronic waste)

Informations générales

- L'appareil est conforme à la norme EN 60669-2-1 en cas de montage conforme
- Utiliser le détecteur de mouvement uniquement en association avec la gamme theLeda B
- Les détecteurs de mouvement 9070800/9070801 peuvent également être commandés avec la télécommande 9070802
- Élimination
Procéder à l'élimination de l'appareil selon les directives de protection de l'environnement (déchets d'équipements électriques et électroniques)

Informazioni generali

- Il rivelatore di movimento rispecchia la norma EN 60669-2-1 con montaggio conforme
- Utilizzare i rivelatori di movimento solo in combinazione con la serie theLeda B
- I rivelatori di movimento 9070800/9070801 possono essere sovraccitati tramite il telecomando 9070802
- Smaltimento
Smaltire il rivelatore di movimento in maniera ecocompatibile (rottami elettrici)

Información general

- El aparato cumple con la norma EN 60669-2-1 con la instalación prevista
- Utilice el detector de movimiento solo en combinación con la serie theLeda B
- Los detectores de movimiento 9070800/9070801 pueden controlar mediante el mando a distancia 9070802
- Eliminación de residuos
Deseche el detector de movimiento de forma respetuosa con el medio ambiente (chatarra eléctrica).

Informações gerais

- No caso de uma instalação prevista o aparelho está em conformidade com a EN 60669-2-1
- Utilizar detetor de movimento apenas em combinação com a série theLeda B
- Os detetores de movimento 9070800/9070801 podem ser substituídos pelo comando à distância 9070802
- Eliminação
Eliminar o detector de movimento de forma ecológica (resíduos eléctricos)

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V AC +/- 10 %
Frequenz: 50 Hz
Standby Leistung: 9070800 + 9070801 < 0,5 W 9070760 + 9070761 typ. 1 W
Schaltkontakt: µ - Kontakt 230 V AC
Schutzart: IP 55 nach EN 60529 (nur Bewegungsmelder)
Betriebstemperatur: -20 °C ... +40 °C
Einstellbereich Helligkeit: 2 - 1000 lx
Bereich Einschaltdauer: 5 s - 15 min
Erfassungswinkel: 180°
Erfassungsbereich: quer: 12 m, frontal: 3 m
Leuchtstofflampen (EVG): 200 W
Kompaktleuchtstofflampen (EVG): 80 W
LED-Lampen: 250 W
Fernbedienung (im Lieferumfang von 9070800 und 9070801 oder 9070802): - Frequenz: 433.72 MHz - Sendeleistung: -7 dB - Batterie: 3 V DC (1 x CR2032) - Schutzklasse: III nach EN 60950-1 - Schutzart: IP 44 nach EN 60529 - Reichweite im Freifeld: 100 m

Technical data

Operating voltage: 230 V AC +/- 10 %
Frequency: 50 Hz
Standby output: 9070800 + 9070801 < 0,5 W 9070760 + 9070761 typ. 1 W
Switching contact: µ-contact 230 V
Protection rating: IP 55 in accordance with EN 60529 (motion detector only)
Operating temperature: -20 °C ... +40 °C
Brightness setting range: 2 - 1000 lx
Switching period range: 5 s - 15 min
Detection angle: 180°
Detection area: lateral: 12 m, frontal: 3 m
Fluorescent lamps (electronic ballast): 200 W
Compact fluorescent tubes (electronic ballast): 80 W
LED lamps: 250 W
Remote control (included with 9070800 and 9070801 or 9070802): - Frequency: 433.72 MHz - Transmission power: -7 dB - Battery: 3 V DC (1 x CR2032) - Protection class: III acc. to EN 60950-1 - Type of protection: IP 44 acc. to EN 60529 - Range on open air test site: 100 m

Caractéristiques techniques

Tension de service : 230 V CA +/- 10 %
Fréquence : 50 Hz
Puissance en mode Veille : 9070800 + 9070801 < 0,5 W 9070760 + 9070761 1 W typ.
Contact de commutation : micro-contact 230 V
Indice de protection : IP 55 selon EN 60529 (détecteur de mouvement uniquement)
Température de service : -20 °C ... +40 °C
Plage de réglage de la luminosité : 2 - 1000 lx
Durée d'activation de la zone : 5 s - 15 min
Zone de détection : transversale : 12 m ; frontale : 3 m
Angle de détection : 180°
Tubes fluorescents (RPE) : 200 W
Tubes fluorescents compacts (RPE) : 80 W
Lampes à LED : 250 W
Télécommande (inclus avec 9070800 et 9070801 ou 9070802) : - Fréquence : 433.72 MHz - Puissance d'émission : -7 dB - Pile : 3 V DC (1 x CR2032) - Classe de protection : III selon EN 60950-1 - Indice de protection : IP 44 selon EN 60529 - Portée en champ libre : 100 m

Dati tecnici

Tensione d'esercizio: 230 V AC +/- 10 %
Frequenza: 50 Hz
Potenza standby: 9070800 + 9070801 < 0,5 W 9070760 + 9070761 tip. 1 W
Contatto di commutazione: contatto µ 230 V
Tipo di protezione: IP 55 secondo EN 60529 (solo rivelatore di movimento)
Temperatura d'esercizio: -20 °C ... +40 °C
Campo di regolazione luminosità: 2 - 1000 lx
Campo della durata di funzionamento: 5 s - 15 min
Range di rilevamento: trasversale: 12 m; frontale: 3 m
Angolo di rilevamento: 180°
Lampade fluorescenti (alimentatore elettronico): 200 W
Lampade fluorescenti compatte (alimentatore elettronico): 80 W
Lampade a LED: 250 W
Telecomando (incluso con 9070800 e 9070801 o 9070802): - Frequenza: 433.72 MHz - Potenza di trasmissione: -7 dB - Batteria: 3 V DC (1 x CR2032) - Classe di protezione: III a norma EN 60950-1 - Tipo di protezione: IP 44 a norma EN 60529 - Portata in campo libero: 100 m

Datos técnicos

Tensión de régimen: 230 V CA +/- 10 %
Frecuencia: 50 Hz
Potencia en standby: 9070800 + 9070801 < 0,5 W 9070760 + 9070761 tip. 1 W
Contacto de conmutación: contacto µ 230 V
Grado de protección: IP 55 según EN 60529 (sólo detector de movimiento)
Temperatura de funcionamiento: -20 °C ... +40 °C
Margen de regulación de la luminosidad: 2 - 1000 lx
Margen de duración de la conexión: 5 s - 15 min
Zona de detección: transversal: 12 m; frontal: 3 m
Ángulo de detección: 180°
Lámparas fluorescentes (balasto electrónico): 200 W
Lámparas fluorescentes compactas (balasto electrónico): 80 W
Lámparas LED: 250 W
Mando a distancia (incluido con 9070800 y 9070801 o 9070802): - Frecuencia: 433.72 MHz - Potencia de transmisión: -7 dB - Batería: 3 V DC (1 x CR2032) - Clase de protección: III según EN 60950-1 - Grado de protección: IP 44 según EN 60529 - Alcance en campo libre: 100 m

Dados técnicos

Tensão de modo de operação: 230 V CA +/- 10 %
Frequência: 50 Hz
Potência em standby: 9070800 + 9070801 < 0,5 W 9070760 + 9070761 tip. 1 W
Contacto de comutação: contacto µ 230 V
Tipo de protecção: IP 55 conforme a EN 60529 (apenas detector de movimento)
Temperatura operacional: -20 °C ... +40 °C
Área de ajuste da luminosidade: 2 - 1000 lx
Área de duração de activação: 5 s - 15 min
Área de captura: transversal: 12 m; de frente: 3 m
Ângulo de captura: 180°
Lâmpadas fluorescentes (EVG - balastro electrónico): 200 W
Lâmpadas fluorescentes compactas (balastro electrónico): 80 W
Lâmpadas LED: 250 W
Comando à distância (incluído com 9070800 e 9070801 ou 9070802): - Frequência: 433.72 MHz - Potência de transmissão: -7 dB - Bateria: 3 V DC (1 x CR2032) - Classe de protecção: III conforme EN 60950-1 - Tipo de protecção: IP 44 conforme EN 60529 - Alcance em campo livre: 100 m

Hiermit erklärt die Theben AG, dass dieser Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.theben.de/red-konformitaet




Theben AG herewith declares that this type of radio installation complies with Directive 2014/53/EU. The complete text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.theben.de/red-konformitaet

Par la présente, Theben AG déclare que ce type de système radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.theben.de/red-konformitaet




Con la presente, Theben AG dichiara che questo tipo di impianto radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.theben.de/red-konformitaet

Theben AG declara expresamente que este tipo de instalación radioeléctrica cumple la directiva 2014/53/CE. El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.theben.de/red-konformitaet

A Theben AG declara pelo presente documento que este tipo de instalação por rádio corresponde à diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE encontra-se disponível nos seguintes endereços da internet: www.theben.de/red-konformitaet



Functions of the remote control
 - Press 1 x → permanent light on
 - Press again → return to automatic mode of the motion detector



Bestimmungsgemäße Verwendung DE

- Bewegungsmelder zur automatischen Beleuchtungssteuerung für theLeda B
- Geeignet für Eingänge, Garagen, Gärten, Parks etc.
- Unter normalen Umgebungsbedingungen verwenden

1 Montage

1 Montagehöhe von 2,5 m beachten.

1 Max. 6 Fernbedienungen pro Melder und 1 Fernbedienung mit unendlich vielen Meldern verwendbar.

1 Die Fernbedienung ist serienmäßig mit dem Melder gepairt.

⚠ Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Anleitung.

2 Anschluss

⚠ Gerät mit einem vorgeschalteten Leitungsschutzschalter Typ B oder C (EN 60898-1) von max. 10 A absichern.

➢ Anschlussbild beachten.

➢ Brücken-Steckverbinder entfernen.

➢ Steckverbinder des Bewegungsmelders einstecken.

3 Einstellung und Verbindung

Der Bewegungsmelder besitzt 2 Potenziometer, um Zeit (Min) und Helligkeit (Lux) einzustellen.

1 Potenziometer-Einstellungen werden nach 15 s übernommen.

Helligkeit einstellen

➢ Potenziometer auf gewünschte Helligkeit (2 – 1000 lx / ∞) stellen.

Zeit einstellen

➢ Potenziometer auf gewünschte Zeit (5 s – 15 min) stellen.

Bereichseinschränkung

➢ Zur Einschränkung des Erfassungsbereichs beiliegende Aufkleber verwenden.

Melder und Fernbedienung verbinden

➢ Taste auf Melder (< 4 s) drücken.

→ LED blinkt 2 x, Melder ist bereit für Pairing.

➢ Taste auf Fernbedienung drücken.

→ LED leuchtet für 3 s.

➢ Ca. 30 s warten.

→ LED blinkt 2 x, Pairing erfolgreich.

Verbindung lösen

➢ Taste auf Melder ca. 5 s drücken.

→ LED blinkt 5 x.

→ Alle verbundenen Fernbedienungen werden gelöst.

Designated Use EN

• Motion detector for automatic lighting control for theLeda B

• Suitable for entrances, garages, gardens, parks etc.

• For use in normal ambient conditions

1 Installation

1 Observe installation height of 2.5 m.

1 Max. 6 remote controls per detector and 1 remote control with an infinite number of detectors usable.

1 The remote control is paired with the detector as standard.

⚠ Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Disposal of used batteries according to instructions.

2 Connection

⚠ Secure device with an upstream type B or type C circuit breaker (EN 60898-1) with a maximum of 10 A.

➢ Note connection diagram.

➢ Remove bridge plug-in connector.

➢ Plug in plug-in connector of motion detector.

3 Setting and connection

The motion detector has 2 potentiometers for setting the time (min) and brightness (lux).

1 Settings via potentiometer are taken after 15 s.

Setting the brightness

➢ Set potentiometer to desired brightness (2 – 1000 lx / ∞).

Set time

➢ Set potentiometer to desired time (5 s – 15 min).

Area restriction

➢ To limit the detection area use the enclosed labels.

Connect detector and remote control

➢ Press button on detector (< 4 s).

→ LED flashes 2 x, detector is ready for connection.

➢ Press button on remote control.

→ LED is lit for 3 s.

➢ Wait approx. 30 s.

→ LED flashes 2 x, connection successful.

Disconnecting

➢ Press button on detector approx. 5 s.

→ LED flashes 5 x.

→ All connected remote controls will be disconnected.

Utilisation conforme à l'usage prévu FR

• Détecteur de mouvement pour la commande automatique de l'éclairage pour theLeda B

• Convient dans les entrées, les garages, les jardins, les parcs, etc.

• À utiliser dans des conditions ambiantes normales

1 Montage

1 Respecter une hauteur de montage de 2,5 m.

1 On peut utiliser un maximum de 6 télécommandes par détecteur et 1 télécommande avec un nombre incalculable de détecteurs.

1 La télécommande est appairée de série avec le détecteur.

⚠ Risque d'explosion en cas de remplacement non conforme de la pile. Élimination des piles usagées selon mode d'emploi.

2 Raccordement

⚠ Sécuriser l'appareil avec un disjoncteur différentiel de type B ou C (EN 60898-1) de 10 A max., installé en amont.

➢ Respecter le schéma de raccordement.

➢ Retirer le connecteur de pont.

➢ Insérer le connecteur du détecteur de mouvement.

3 Réglage et appairage

Le détecteur de mouvement possède 2 potentiomètres pour régler la durée (min) et la luminosité (lux).

1 Les réglages sont appliqués après 15 s via le potentiomètre.

Réglage de la luminosité

➢ Régler le potentiomètre à la luminosité souhaitée (2 – 1000 lx / ∞).

Réglage de la durée

➢ Régler le potentiomètre à la durée souhaitée (5 s – 15 min).

Limitation des zones

➢ Utiliser les autocollants joints pour limiter la zone de détection.

Connexion du détecteur et de la télécommande

➢ Appuyer sur la touche du détecteur (< 4 s).

→ La LED clignote 2 fois, le détecteur est prêt pour l'appairage.

➢ Appuyer sur la touche de la télécommande.

→ LED allumée pendant 3 s.

➢ Patienter env. 30 s.

→ La LED clignote 2 fois, l'appairage est réussi.

Désactiver la connexion

➢ Appuyer sur la touche du détecteur pendant env. 5 s.

→ La LED clignote 5 fois.

→ Toutes les télécommandes reliées sont désactivées.

Uso conforme IT

• Rivelatore di movimento per il controllo automatico della luce per theLeda B

• Adatto per ingressi, giardini, parchi ecc.

• Utilizzare in condizioni ambientali normali

1 Montaggio

1 Rispettare un'altezza di 2,5 m.

1 Max. 6 telecomandi per rivelatore e 1 telecomando utilizzabile con numero infinito di rivelatori.

1 Il telecomando è associato di serie al rivelatore.

⚠ Pericolo di esplosione a seguito di una sostituzione incorretta della batteria. Smaltimento delle batterie usate secondo il manuale di istruzioni.

2 Collegamento

⚠ Assicurare il dispositivo con un interruttore automatico installato a monte tipo B o C (EN 60898-1) di max. 10 A.

➢ Rispettare lo schema di collegamento.

➢ Rimuovere il connettore a ponte.

➢ Collegare il connettore del rivelatore di movimento.

3 Regolazione e associazione

Il rivelatore di movimento possiede 2 potenziometri per impostare il tempo (Min) e la luminosità (Lux).

1 Le impostazioni di potenziometro vengono acquisite dopo 15 s.

Impostazione della luminosità

➢ Impostare il potenziometro sulla luminosità desiderata (2 – 1000 lx / ∞).

Impostazione del tempo

➢ Impostare il potenziometro sul tempo desiderato (5 s – 15 min).

Limitazione del range

➢ Per limitare il range di rilevamento utilizzare l'adesivo fornito.

Connessione del rivelatore e del telecomando

➢ Premere il tasto sul rivelatore (< 4 s).

→ Il LED lampeggia 2 volte e il rivelatore è pronto per essere associato.

➢ Premere il tasto sul telecomando.

→ Il LED si accende per 3 secondi.

➢ Attendere per circa 30 secondi.

→ Il LED lampeggia 2 volte, connessione riuscita.

Disconnessione

➢ Premere il tasto sul rivelatore per circa 5 s.

→ Il LED lampeggia 5 volte.

→ Tutti i telecomandi collegati vengono disconnessi.

Uso previsto ES

• Detector de movimiento para el control automático de la iluminación para theLeda B

• Indicado para el uso en entradas, garajes, jardines, parques, etc.

• Utilizar en condiciones ambientales normales

1 Montaje

1 Respetar la altura de montaje de 2,5 m.

1 Utilizables máx. 6 mandos a distancia por detector y 1 mando a distancia con un número ilimitado de detectores.

1 El mando a distancia está sincronizado de serie con el detector.

⚠ Peligro de explosión cuando se cambia la batería incorrectamente. Eliminación de las baterías usadas según las instrucciones.

2 Conexión

⚠ Proteger el aparato con un interruptor de potencia preconectado tipo B o C (EN 60898-1) de máx. 10 A.

➢ Tener en cuenta el esquema de conexiones.

➢ Retire el conector de puente.

➢ Enchufe el conector del detector de movimiento.

3 Ajuste e sincronización

El detector de movimiento dispone de dos potenciómetros para ajustar el tiempo (min) y la luminosidad (Lux).

1 Se adoptan los ajustes del potenciómetro tras 15 s.

Ajuste de la luminosidad

➢ Ajustar el potenciómetro a la luminosidad deseada (2 – 1000 lx / ∞).

Ajustar el tiempo

➢ Ajustar el potenciómetro para el tiempo pretendido (5 s – 15 min).

Limitación de zona

➢ Para limitar la zona de detección pueden utilizarse los adhesivos adjuntos.

Conexión del detector y del mando a distancia

➢ Pulsar la tecla en el detector (< 4 s).

→ El LED parpadea 2 veces, el detector ya está listo para la conexión.

➢ Pulsar la tecla en el mando a distancia.

→ El LED se enciende durante 3 s.

➢ Esperar aprox. 30 s.

→ El LED parpadea 2 veces, conexión correcta.

Desconexión

➢ Pulsar la tecla en el detector aprox. 5 s.

→ El LED parpadea 5 x.

→ Se desconectan todos los mandos a distancia conectados.

Utilização correcta PT

• Detetor de movimento para controlo automático da iluminação para theLeda B

• Adequado para entradas, garagens, jardins, parques, etc.

• Utilizar em condições ambientais normais

1 Montagem

1 Respeitar a altura de montagem de 2,5 m.

1 Utilizáveis no máx. 6 comandos à distância por detetor e 1 comando à distância com vários detetores.

1 O comando à distância vem emparelhado com o detetor como padrão.

⚠ Risco de explosão no caso de uma substituição indevida da pilha. Eliminar as pilhas usadas de acordo com as instruções.

2 Ligação

⚠ Proteger o aparelho com um disjuntor préconectado tipo B ou C (EN 60898-1) de no máx. 10 A.

➢ Ter em atenção o diagrama de ligação.

➢ Remover conectores de ponte.

➢ Encaixar conector do módulo de movimento.

3 Regulação e emparelhamento

O detetor de movimentos possui 2 potenciómetros para regular o tempo (Min) e a luminosidade (Lux).

1 As configurações do potenciómetro são assumidas após 15 seg.

Ajustar a luminosidade

➢ Ajustar o potenciómetro à luminosidade pretendida (2 – 1000 lx / ∞).

Ajustar o tempo

➢ Ajustar o potenciómetro para o tempo pretendido (5 s – 15 min).

Focalização de zona

➢ Utilizar etiquetas fornecidas para a limitação da área de deteção.

Ligação do detetor e comando à distância

➢ Pressionar a tecla no detetor (< 4 s).

→ O LED pisca 2 vezes, o detetor está pronto para o emparelhamento.

➢ Pressionar a tecla no comando à distância.

→ O LED acende durante 3 s.

➢ Aguardar aprox. 30 s.

→ O LED pisca 2 vezes, emparelhamento bem sucedido.

Libertar a ligação

➢ Premir a tecla no detetor durante aprox. 5 s.

→ O LED pisca 5 x.

→ Todos os comandos à distância ligados serão libertados.



theLeda B Motion Module WH 9070760
theLeda B Motion Module BK 9070761

theLeda B Motion Module RC WH 9070800
theLeda B Motion Module RC BK 9070801
theLeda B Remote Control 9070802

WAARSCHUWING NL

Levensgevaar door elektrische schokken of brand!

- Montage uitsluitend door een elektromonteur laten uitvoeren!
- Vóór montage/demontage netspanning vrijschakelen

Allgemene info

- De bewegingsmelder komt overeen met EN 60669-2-1 bij correcte montage
- Bewegingsmelder uitsluitend in verbinding met de theLeda B-serie gebruiken
- De bewegingsmelders 9070800/9070801 kunnen met de afstandsbediening 9070802 worden overstuurd
- Afvoer Bewegingsmelder op milieuvriendelijke wijze afvoeren (elektrisch afval)

Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 230 V AC +/- 10 %

Frequentie: 50 Hz

Stand-by-vermogen: 9070800 + 9070801 < 0,5 W
9070760 + 9070761 typ. 1 W

Schakelcontact: µ-contact 230 V AC

Beschermingsgraad: IP 55 volgens EN 60529 (alleen bewegingsmelder)

Bedrijfstemperatuur: –20 °C ... +40 °C

Instelbereik lichtsterkte: 2 – 1000 lx

Bereik inschakelduur: 5 s – 15 min

Detectiebereik: dwars: 12 m; frontaal: 3 m

Detectiehoek: 180°

TI-lampen (EVA): 200 W

Compacte TI-lampen (EVA): 80 W

LED-lampen: 250 W

Afstandsbediening (inbegrepen bij 9070800 en 9070801 of 9070802):
– Frequentie: 433.72 MHz
– Zendvermogen: –7 dB
– Batterij: 3 V DC (1 x CR2032)
– Beschermingsklasse: III volgens EN 60950-1
– Beschermingsgraad: IP 44 volgens EN 60529
– Reikwijdte in het vrije veld: 100 m

Uitsluitend (inbegrepen bij 9070800 en 9070801 of 9070802):
– Frequentie: 433.72 MHz
– Zendvermogen: –7 dB
– Batterij: 3 V DC (1 x CR2032)
– Beschermingsklasse: III volgens EN 60950-1
– Beschermingsgraad: IP 44 volgens EN 60529
– Reikwijdte in het vrije veld: 100 m

Hierbij verklaart Theben AG dat dit type radiografische installatie aan de richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EU-Conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: www.theben.de/red-konformitaet

ADVARSEL DA

Livsfare på grund af elektrisk stød eller brand!

- Monteringen må udelukkende udføres af en el-installatør!
- Kobl spændingen fra før montering/afmontering!

Generelle informationer

- Bevægelsesmelderen opfylder EN 60669-2-1 ved korrekt installation
- Brug kun bevægelsessensoren sammen med theLeda B-serien
- Bevægelsessensorerne 9070800/9070801 kan overstyres med fjernbetjeningen 9070802
- Bortskaffelse Bortskaf bevægelsesmelderen miljømæssigt korrekt (elektroskrot)

Tekniske data

Driftsspænding: 230 V AC +/- 10 %

Frekvens: 50 Hz

Standbyeffekt: 9070800 + 9070801 < 0,5 W
9070760 + 9070761 1 W typisk

Koblingskontakt: µ-kontakt 230 V

Beskyttelsesart: IP 55 efter EN 60529 (kun bevægelsessensor)

Driftstemperatur: –20 °C ... +40 °C

Indstillingsområde lysstyrke: 2 – 1000 lx

Område tilkoblingstid: 5 s – 15 min

Registreringsområde: på tværs: 12 m; frontalt: 3 m

Registreringsvinkel: 180°

Lysstoflamper (EVG – elektroniske forkoblingsenheder): 200 W

Kompakte lysstoflamper (EVG – elektroniske forkoblingsenheder): 80 W

LED-lamper: 250 W

Fjernbetjening (inkluderet i 9070800 og 9070801 eller 9070802):
– Frekvens: 433.72 MHz
– Sendeeffekt: –7 dB
– Batteri: 3 V DC (1 x CR2032)
– Beskyttelsesklasse: III iht. EN 60950-1
– Kapslingsklasse: IP 44 iht. EN 60529
– Rækkevidde i frit felt: 100 m

Utsluitend (inbegrepen bij 9070800 en 9070801 of 9070802):
– Frequentie: 433.72 MHz
– Zendvermogen: –7 dB
– Batterij: 3 V DC (1 x CR2032)
– Beschermingsklasse: III volgens EN 60950-1
– Beschermingsgraad: IP 44 volgens EN 60529
– Reikwijdte in het vrije veld: 100 m

Hermed erklærer Theben AG, at dette trådløse anlæg er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst er til rådighed på følgende netadresse: www.theben.de/red-konformitaet

VARNING SV

Livs fara p.g.a. risk för elektriska stötar eller brand!

- Montering får endast utföras av behörig elektriker!
- Koppla från strömmen innan montering/demontering!

Allmän info

- Indikatorn uppfyller EN 60669-2-1 vid avsedd installation
- Använd endast rörelsedetektor tillsammans med theLeda B-serien
- Rörelsedetektorerna 9070800/9070801 kan överstyras med fjärrkontrollen 9070802
- Kassering Avfallshanter a rörelsedetektorn på ett miljövänligt sätt (elskrot).

Tekniska data

Driftspänning: 230 V AC +/- 10 %

Frekvens: 50 Hz

Standbyeffekt: 9070800 + 9070801 < 0,5 W
9070760 + 9070761 typisk 1 W

Kopplingskontakt: µ-kontakt 230 V

Kapslingsklass: IP 55 enligt EN 60529 (bara rörelsedetektor)

Driftstemperatur: –20 °C till +40 °C

Inställningsområde ljusstyrka: 2 – 1000 lx

Varaktighet för tillkoppling: 5 sek. – 15 min.

Detekteringsområde: på tvären: 12 m; framsida: 3 m

Detekteringsvinkel: 180°

Lysrörlampor (EVG – elektroniska förkopplingsenheter): 200 W

Kompaktlysroslampor (EVG): 80 W

LED lampor: 250 W

Fjärrkontroll (ingår i 9070800 och 9070801 eller 9070802):
– Frekvens: 433.72 MHz
– Sändningseffekt: –7 dB
– Batteri: 3 V DC (1 x CR2032)
– Skyddsklass: III enligt EN 60950-1
– Skyddstyp: IP 44 enligt EN 60529
– Räckvidd i fritt fält: 100 m

Uitsluitend (inbegrepen bij 9070800 en 9070801 of 9070802):
– Frequentie: 433.72 MHz
– Zendvermogen: –7 dB
– Batterij: 3 V DC (1 x CR2032)
– Beschermingsklasse: III volgens EN 60950-1
– Beschermingsgraad: IP 44 volgens EN 60529
– Reikwijdte in het vrije veld: 100 m

Härmed försäkrar Theben AG att denna radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU Den fullständiga texten för EG-försäkr an om överenskommlse finns tillgänglig på följande internetadress: www.theben.de/red-konformitaet

VAROITUS FI

Sähköiskun tai palon aiheuttama hengenvaara!

- Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen!
- Ennen asennusta/purkua on verkkojännite kytkettävä pois päältä!

Yleistä tietoa

- Laitte vastaa normia EN 60669-2-1 oikealla tavalla asennettuna
- Käytä liikkeenilmaisinta vain yhdessä theLeda B -sarjan kanssa
- Liiketunnistimien 9070800/9070801 tiloja voi ohittaa kauko-ohjaimella 9070802
- Hävittäminen Hävitä liiketunnistin ympäristöystävällisesti (sähköromuna)

Tekniset tiedot

Käyttöjännite: 230 V AC +/- 10 %

Taajuus: 50 Hz

Valmiustila teho: 9070800 + 9070801 < 0,5 W
9070760 + 9070761 tyypillinen 1 W

KytKentäkosketin: µ-kosketin 230 V

Suojausluokka: IP 55, EN 60529 (vain liiketunnistin)

Käyttölämpötila: –20 °C ... +40 °C

Kirkkauden säätöalue: 2 – 1000 lx

KytKentäaika-alue: 5 s – 15 min

Tunnistusalue: poikittain: 12 m; eteen: 3 m

Tunnistuskulma: 180°

Loistelamput (EVG – elektroniset sytyttimet): 200 W

Kompaktit loistelamput (EVG – elektroniset sytyttimet): 80 W

LED-lamput: 250 W

Kaukosäädin (mukana 9070800 ja 9070801 tai 9070802):
– Taajuus: 433.72 MHz
– Lähetysteho: –7 dB
– Paristo: 3 V DC (1 x CR2032)
– Suojausluokka: III EN 60598-1 mukaan
– Kotelointiluokka: IP 44 EN 60529 mukaan
– Ulottuvuus: 100 m vapaakentässä

Uitsluitend (inbegrepen bij 9070800 en 9070801 of 9070802):
– Frequentie: 433.72 MHz
– Zendvermogen: –7 dB
– Batterij: 3 V DC (1 x CR2032)
– Beschermingsklasse: III EN 60950-1
– Beschermingsgraad: IP 44 EN 60529
– Reikwijdte in het vrije veld: 100 m

Theben AG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-yhdenmukaisuusvaatimuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.theben.de/red-konformitaet

Hotline Theben:

 +49 7474 692-369

ADVARSEL NO

Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann!

- Montasje må kun utføres av autorisert elektroinstallatør!
- Koble fra strømmen før montering/demontering!

Generell informasjon

- Bevegelsesmelderen er i henhold til EN 60669-2-1 ved forskriftsmessig installasjon
- Bevegelsesmelderen skal bare brukes sammen med theLeda B-serien
- Bevegelsesmelderne 9070800/9070801 kan også overstyres via fjernkontrollen 9070802
- Deponering Bevegelsesmelderen må leveres til godkjent mottak for elektronisk avfall (EE-avfall)

Tekniske data

Driftsspenning: 230 V AC +/- 10 %

Frekvens: 50 Hz

Standby-effekt: 9070800 + 9070801 < 0,5 W
9070760 + 9070761 typisk 1 W

Koblingskontakt: µ-kontakt 230 V

Kapslingsgrad: IP 55 iht. EN 60529 (kun bevegelsesmelderen)

Driftstemperatur: –20 °C ... +40 °C

Innstillingsområde for lysstyrke: 2 – 1000 lx

Områdets innkoblingstid: 5 s – 15 min

Dekningsområde: på tvers: 12 m; frontalt: 3 m

Registreringsvinkel: 180°

Lysrør (EVG – elektroniske startere): 200 W

Kompaktlysør (EVG – elektroniske startere): 80 W

LED-lys: 250 W

Fjernkontroll (inkludert i 9070800 og 9070801 eller 9070802):
– Frekvens: 433.72 MHz
– Sendeeffekt: –7 dB
– Batteri: 3 V DC (1 x CR2032)
– Beskyttelsesklasse: III iht. EN 60950-1
– Kapslingsgrad: IP 44 iht. EN 60529
– Rekkevidde: 100 m med fri sikt

Utsluitend (inbegrepen bij 9070800 en 9070801 of 9070802):
– Frequentie: 433.72 MHz
– Zendvermogen: –7 dB
– Batterij: 3 V DC (1 x CR2032)
– Beschermingsklasse: III volgens EN 60950-1
– Beschermingsgraad: IP 44 volgens EN 60529
– Reikwijdte in het vrije veld: 100 m

Herved erklærer Theben AG, at denne trådløse anleggstypen oppfyller direktivet 2014/53/EU. Hele teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: www.theben.de/red-konformitaet

theben

UPOZORNĚNÍ CS

Ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

- Montáž si nechejte provést výhradně odborným pracovníkem pro elektrická zařízení!
- Před montáží/demontáží odpojte síťové napětí!

Obecné informace

- Pohybové čidlo splňuje při odpovídající montáži normu EN 60669-2-1
- Používejte pohybové čidlo pouze ve spojení s řadou theLeda B
- Pohybové hlásiče 9070800/9070801 lze přemodulovat pomocí dálkového ovládání 9070802
- Likvidace Zlikvidujte přístroj podle předpisů o ochraně životního prostředí.(elektronický šrot)

Technické údaje

Provozní napětí: 230 V AC +/- 10 %

Frekvence: 50 Hz

Výkon v pohotovostním stavu: 9070800 + 9070801 < 0,5 W
9070760 + 9070761 typicky 1 W

Spínací kontakt: kontakt µ 230 V

Druh krytí: IP 55 podle normy EN 60529 (pouze pohybové čidlo)

Provozní teplota: –20 °C ... +40 °C

Rozsah nastavení jasu: 2 – 1000 lx

Rozsah spínací doby: 5 s – 15 min

Úhel dosahu: příčně: 12 m; čelně: 3 m

Úhel snímání: 180°

Zářivky s elektronickým předřadníkem: 200 W




Kompaktní zářivky s elektronickým předřadníkem: 80 W

LED žárovky: 250 W




Dálkové ovládání (součástí 9070800 a 9070801 nebo 9070802):
– Frekvence: 433.72 MHz
– Vysílací výkon: –7 dB
– Baterie: 3 V DC (1 x CR2032)
– Třída ochrany: III podle EN 60950-1
– Druh krytí: IP 44 podle EN 60529
– Dosah: 100 m ve volném prostoru

Uitsluitend (inbegrepen bij 9070800 en 9070801 of 9070802):
– Frequentie: 433.72 MHz
– Zendvermogen: –7 dB
– Batterij: 3 V DC (1 x CR2032)
– Beschermingsklasse: III volgens EN 60950-1
– Beschermingsgraad: IP 44 volgens EN 60529
– Reikwijdte in het vrije veld: 100 m

Tímto společnost Theben AG prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Celý text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.theben.de/red-konformitaet



Functions of the remote control
 - Press 1 x → permanent light on
 - Press again → return to automatic mode of the motion detector



Bedoeld gebruik (NL)

- Bewegingsmelder voor de automatische verlichtingsregeling voor theLeda B
- Geschikt voor automatische verlichtingssturing
- In normale omgevingsomstandigheden gebruiken

1 Montage

① Montagehoogte van 2,5 m opvolgen.

① Max. 6 afstandsbedieningen per melder en 1 afstandsbediening met oneindig vele melders toepasbaar.

① De afstandsbediening is standaard gepaard met de melder.

⚠ Explosiegevaar bij ondeskundige vervanging van de batterij.
Voer gebruikte batterijen af volgens de handleiding.

2 Aansluiting

⚠ Apparaat met een voorgeschakelde beschermingsleidingschakelaar type B of C (EN 60898-1) van max. 10 A beveiligen.

- Aansluitschema in acht nemen.
- Brugstekker verwijderen.
- Stekker van de bewegingsmelder insteken.

3 Instelling en pairing

De bewegingsmelder heeft 2 potentiometers om tijd (min) en lichtsterkte (lux) in te stellen.

① Potentiometerinstellingen worden na 15 s overgenomen.

Lichtsterkte instellen

- Potentiometer op de gewenste lichtsterkte (2 – 1000 lx / ∞) instellen.

Tijd instellen

- Potentiometer op de gewenste tijd (5 s – 15 min) instellen.

Beperking van het bereik

- Gebruik de meegeleverde sticker om het detectiebereik te beperken.

Verbinding van de melder en de afstandsbediening

- Toets op melder (< 4 s) indrukken.
→ LED knippert 2 x en melder is klaar voor verbinding.
- Toets op afstandsbediening indrukken.
→ LED brandt 3 s.
- Ca. 30 s wachten.
→ LED knippert 2 x, verbinding succesvol.

Verbinding verbreken

- Toets op melder ca. 5 s indrukken.
→ LED knippert 5 x.
- Alle verbonden afstandsbedieningen worden verbroken.

Produktets anvendelsesområde (DA)

- Bevægelsenssensor til automatisk belysningsstyring til theLeda B
- Egned til automatisk belysningsstyring
- Anvendes under normale omgivelserbetingelser

1 Montering

① Overhold monteringshøjden på 2,5 m.

① Det er muligt at anvende maks. 6 fjernbetjening pr. melder og 1 fjernbetjening med et uendeligt antal meldere.

① Fjernbetjeningen er parret med melderens som standard.

⚠ Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batteriet.
Bortskaffelse af brugte batterier efter vejledningen.

2 Tilslutning

⚠ Apparatet skal sikres med et forkoblet ledningsrelæ af typen B eller C (EN 60898-1) på maks. 10 A.

- Overhold tilslutningsbilledet.
- Fjern bro-stikforbindelsen.
- Sæt bevægelsenssensor stikforbindelse ind.

3 Indstilling og pairing

Bevægelsesmelderen har 2 potentiometre til indstilling af tid (min) og lysstyrke (lux).

① Potentiometer-indstillinger overtages efter 15 s.

Indstilling af lysstyrke

- Stil potentiometeret til den ønskede lysstyrke (2 – 1000 lx / ∞).

Indstilling af tid

- Stil potentiometeret på den ønskede tid (5 s – 15 min).

Områdebegrænsning

- Brug det vedlagte mærkat til begrænsning af registreringsområdet.

Tilslut melder og fjernbetjening

- Tryk på tasten på melderens (< 4 s).
→ LED blinker 2 x, melderens er parat til pairing.
- Tryk på tasten på fjernbetjeningen.
→ LED lyser i 3 s.
- Vent ca. 30 s.
→ LED blinker 2 x, pairingen er udført rigtigt.

Sådan løsnes forbindelsen

- Tryk ca. 5 s på tasten på melderens.
→ LED blinker 5 x.
- Alle forbundne fjernbetjeninge løsnes.

Avsedd användning (SV)

- Rörelsedetektor för automatisk styrning av belyning för theLeda B
- Lämpad för automatisk belysningsstyrning
- Ska användas under normala omgivningsförhållanden

1 Montering

① Säkerställ en monteringshöjd från 2,5 m.

① Max. 6 fjärrkontroller per detektor och 1 fjärrkontroll med oändligt många detektorer kan användas.

① Fjärrkontrollen är parad med detektorn som standard.

⚠ Explosionsrisk vid inkorrekt byte av batteriet
Kassera förbrukade batterier enligt anvisningarna.

2 Anslutning

⚠ Säkra apparaten med en förkopplad ledningskydds brytare typ B eller C (EN 60898-1) på max. 10 A.

- Observera anslutningsbild.
- Ta bort mellankontakten.
- Stick in rörelsedetektors kontaktdon.

3 Inställning och pairing

Rörelsedetektorn har två potentiometrar för att ställa in tid (min) och ljusstyrka (Lux).

① Potentiometerinställningar får effekt efter 15 s.

Ställa in ljusstyrka

- Ställ in potentiometern på önskad ljusstyrka (2 – 1000 lx / ∞).

Ställa in tid

- Ställ in potentiometern på önskad tid (5 s – 15 min).

Områdebegränsning

- Använd medföljande etikett för begränsning av detekteringsområde.

Anslut detektor och fjärrkontroll

- Tryck på detektorns knapp (< 4 s).
→ LED blinkar 2 x, detektorn är redo för att paras samman.
- Tryck på fjärrkontrollens knapp.
→ LED lyser i 3 s.
- Vänta ca 30 s.
→ Led blinkar 2 x, parning lyckades.

Lossa förbindelse

- Tryck knappen på detektorn i ca. 5 s.
→ LED blinkar 5 x.
- Alla anslutna fjärrkontroller lossas.

Määräysten mukainen Käyttö (FI)

- Liiketunnistin theLeda B:n automaattiseen ohjaukseen
- Sopii automaattiseen valaistuksen ohjaukseen
- Käytetään normaaleissa ympäristöolosuhteissa

1 Asennus

① Noudata 2,5 m asennuskorkeutta.

① Yhdelle tunnistimelle voidaan käyttää enintään kuutta kaukosäädintä ja yhtä kaukosäädintä voidaan käyttää loputtomalla määrällä tunnistimia.

① Kauko-ohjain on vakiotoimituksessa yhdistetty tunnistimeen.

⚠ Paristojen virheellinen vaihtaminen aiheuttaa räjähdysvaaran.
Käytetyt paristot on hävitettävä ohjeiden mukaisesti.

2 Liitäntä

⚠ Suojaa laite eteen kytketyllä johdonsuojakatkaisijalla tyyppi B tai C (EN 60898-1) maks. 10 A.

- Noudata kytkentäkaaviota.
- Poista silta-pistoliitin.
- Liitä valomodulin pistoliitin.

3 Asetukset ja yhteyden luominen

Liiketunnistimen alapuolelta löytyy 2 potentiometriä ajan (min) ja valoisuuden (luksi) säätöä varten.

① Potentiometrin asetukset otetaan vastaan noin 15 s kuluessa.

Valoisuuden asetus

- Aseta potentiometri haluamallasi valoisuudelle (2 – 1000 lx / ∞).

Ajan asetus

- Aseta potentiometri haluamallasi ajalle (5 s – 15 min).

Aluerajoitus

- Käytä tunnistusalueen rajoitusta varten mukana toimitettua tarraa.

Liitä tunnistin ja kaukosäädin

- Paina painiketta tunnistimessa (< 4 s).
→ LED vilkkuu 2 kertaa, tunnistin on valmis yhdistettäväksi.
- Paina painiketta kaukosäätimessä.
→ LED palaa 3 s ajan.
- Odota n. 30 s.
→ LED vilkkuu 2 kertaa, yhteyden luominen onnistui.

Yhteyden poistaminen

- Paina tunnistimen painiketta noin 5 s.
→ LED vilkkuu 5 kertaa.
- Kaikki yhdistetyt kaukosäätimet poistetaan.

Tiltenkt bruk (NO)

- Bevegelsesmelder for automatisk belysningsstyring til theLeda B
- Egned til automatisk lysstyring
- Brukes under normale omgivelserforhold

1 Montering

① Overhold monteringshøyden på 2,5 m.

① Det kan brukes maks. 6 fjernkontroller per melder og 1 fjernkontroll med uendelig mange meldere.

① Fjernkontrollen er som standard parett med melderens.

⚠ Eksplosjonsfare ved feil utført bytte av batteri
Kassering av brukte batterier etter deres bruksanvisning.

2 Tilkopling

⚠ Sikre apparatet med en forkoblet automatsikring type B eller C (EN 60898-1) på maks. 10 A.

- Følg tilkoblingskjemaet.
- Fjern broer og støpsler.
- Sett inn støpselet til bevegelsesmelderen.

3 Innstilling og paring

Bevegelsesmelderen er utstyrt med 2 dreieknapper, for innstilling av tid (Min) og lysnivå (Lux).

① Potensiometer-innstillinger blir overført etter 15 sek.

Innstilling av lysstyrke

- Sett potensiometeret på ønsket lysstyrke (2 – 1000 lx / ∞).

Innstilling av tid

- Still inn potensiometeret på ønsket tid (5 s – 15 min).

Områdebegrensning

- Bruk vedlagte klistremerker for å begrense registreringsområdet.

Koble til detektor og fjernkontroll

- Trykk på tasten på melderens (< 4 s).
→ LED blinker 2 x, og melderens er klar til paring.
- Trykk på tasten på fjernkontrollen.
→ LED lyser i 3 s.
- Vent i ca. 30 s.
→ LED blinker 2 x, paring er utført.

Oppheve forbindelse

- Trykk på tasten på melderens i ca. 5 s.
→ LED blinker 5 x.
- Alle forbindelser til fjernkontroller er opphevet.

Použití k určenému účelu (CS)

- Pohybové čidlo pro automatické ovládání osvětlení pro theLeda B
- Vhodné pro automatické ovládání osvětlení
- Používat za normálních okolních podmínek

1 Montáž

① Dodržte montážní výšku 2,5 m.

① Max. lze použít 6 dálkových ovládaní na jeden. hlásič a 1 dálkové ovládání s neomezeným počtem hlásičů.

① Dálkové ovládání je sériově párováno s hlásičem.

⚠ Nebezpečí výbuchu v případě neodborné výměny baterie.
Likvidace použitých baterií podle návodu.

2 Připojení

⚠ Zajistěte přístroj předřazeným jističem vedení typu B nebo C (EN 60898-1) s hodnotou max. 10 A.

- Respektujte schéma připojení.
- Odstraňte můstkový konekto.
- Zapojte konektor světelného modulu.

3 Nastavení a párování

Pohybové čidlo má na spodní straně 2 potenciometry pro nastavení času (minuty) a intenzity světla (luxy).

① Nastavení potenciometru budou převzata po 15 s.

Nastavení jasu

- Nastavte potenciometr na požadovaný jas (2 – 1000 lux / ∞).

Nastavení času

- Nastavte potenciometr na požadovaný čas (5 s – 15 min).

Omezení rozsahu snímání

- K omezení snímání oblasti použijte přiložené nálepky.

Připojte detektor a dálkové ovládání

- Stiskněte tlačítko na hlásiči (< 4 s).
→ LED 2x blikne, hlásič je připraven na párování.
- Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání.
→ LED se rozsvítí na 3 s.
- Počkejte cca 30 s.
→ LED 2x blikne, párování proběhlo úspěšně.

Rozvázání spojení

- Stiskněte tlačítko na hlásiči na dobu cca 5 s.
→ LED 5x blikne.
- Všechna připojená dálková ovládání budou odpojena.