


GEBRUIKSAANWIJZING

SWITCH-ON configureren als een 2,4 GHz radio-ontvanger gekoppeld aan een programmeerbare thermostaat

1 | VERBINDING

- > Sluit de SWITCH-ON voeding aan op L / N (Fig. 01).



- > slave-positie : ontvangermodus

Let op : de iot-coderingspen (naast L / N) moet op de bovenste pennen worden geplaatst.

2 | KOPPELEN MET WI-TIME WALL

- > Druk vervolgens ongeveer 5 sec op de knop « 1 » totdat de 2 kanalen beginnen te knipperen (Fig. 02).
- > Ga op de WI-TIME WALL naar de configuratieparameters door tegelijkertijd op de knop « ⏻ » en de pijl « ⬇️ » te drukken. Het menu « ANTI FROST » verschijnt (Fig. 03).
- > Blader vervolgens door de verschillende configuratieparameters door kort op de knop « ⏻ » (Fig. 04) te drukken tot je het menu « REMOTE CONFIG » bereikt (Fig. 05).
- > Om toegang te krijgen tot de koppeling in het submenu « REMOTE CONFIG », drukt u ongeveer 10-15 sec op de toets « ⏻ » (Fig. 06). Eenmaal gelukt, verschijnt het menu « SEARCH REMOTE ».
- > Zodra u in het submenu « SEARCH REMOTE » bent, drukt u nogmaals 5-10 sec op de knop « ⏻ » (Fig. 07) om de koppelingsprocedure te starten.
- > Zodra de procedure is gestart, verschijnt het symbool « 🔍 » (Fig. 08) en beginnen de configuratieparameters te scrollen.
- > Zodra u op het hoofdscherm bent, verschijnt het symbool « ⬛ » (Fig. 09) rechtsboven op het scherm. Uw SWITCH-ON is nu verbonden met uw WI-TIME WALL thermostaat.

3 | DEFINITIE VAN HEAT & COOL TEMPERATUREN

- > Ga op de WI-TIME WALL naar de configuratieparameters door tegelijkertijd op de knop « ⏻ » en de pijl « ⬇️ » te drukken (Fig. 10). Het menu « ANTI FROST » verschijnt.
- > Blader vervolgens door de verschillende configuratieparameters door kort op de knop te drukken « ⏻ » tot je het menu « TMIN HEAT » bereikt.
- > Selecteer de parameter « TMIN HEAT » door gedurende 5 sec op te drukken « ⏻ », gebruik de pijltoetsen « ⬆️ » en /of « ⬇️ » om de temperatuur in te stellen die u wilt aanpassen; de instelling wordt automatisch opgeslagen (deze moet uiteraard lager zijn dan de temperatuur die is ingesteld op « TMAX HEAT »).
- > Herhaal de bewerkingen voor de parameters TMAX HEAT / TMIN COOL / TMAX COOL.

4 | SELECTIE HEAT / COOL MODUS VIA APP

- > Ga nu naar uw SEITRON SMART-app.
- > Selecteer de WI-TIME WALL thermostaat (Fig. 11).
- > Selecteer geavanceerde instellingen (Fig. 12).
- > Selecteer de verwarmings- of koelingsmodus (Fig. 13).



Fig. 01



Fig. 08



Fig. 02




Fig. 09



Fig. 03



Fig. 10



Fig. 04



Fig. 11




Fig. 05



Fig. 12



Fig. 06



Fig. 13




Fig. 07