

Module logique PHARAO-II 10 avec programme PS203

Commande d'un brûleur, d'un circulateur chauffage, d'un circulateur piscine et d'un circulateur eau chaude sanitaire



La fonction PS 203 convient pour la commande d'un brûleur, un circulateur piscine et un circulateur eau chaude sanitaire.

Cette fonction convient également pour commander deux circulateurs chauffage et un circulateur piscine.

Description des entrées (logiques 230 V AC)

01	thermostat eau chaude sanitaire ou zone 1
02	thermostat chauffage ou zone 2
03	thermostat piscine
04	limiteur température chaudière pour fonction chauffage (zone 2) ou régulation climatique SAM 91
05	suppression de la priorité eau chaude sanitaire sur chauffage
06	suppression de la priorité eau chaude sanitaire et chauffage sur piscine

Description des sorties

(contacts relais 8 A/230 V AC)

01	brûleur
02	circulateur chauffage
03	circulateur eau chaude sanitaire
04	circulateur piscine

Temporisations de base

Ces temporisations peuvent être modifiées sur demande lors de la programmation.

- ▶ Temporisation des trois circulateurs : 10 minutes
- ▶ Horaire eau chaude sanitaire (zone 1) : lundi au dimanche ON à 6h00 et OFF à 22h00
- ▶ Horaire piscine (zone 3) : lundi au dimanche ON à 6h00 et OFF à 22h00.


Affichage dans le display

- ▶ Etat des entrées et sorties.

Réf. de commande

- ▶ PHARAO-II 10 avec programme PS203 (éventuellement avec autres temporisations).

Exemple de raccordement



Remarques

- ▶ S'il n'y a pas de régulation climatique ou de limiteur de température chauffage, raccordez l'entrée 4 à la phase L.
- ▶ S'il n'y a aucun circuit prioritaire, raccordez les entrées 5 et 6 à la phase L.